

Wartung im Überblick

	Wartung ¹	Prüfung ³
Rauchwärmeabzüge 	Mindestens 1x pro Jahr . ²	Alle 3 Jahre . ⁴
Löschanlagen/-systeme 	Mindestens 1x pro Jahr . ² VdS-Anlagen: Tägliche, wöchentliche und monatliche Zusatzkontrollen durch Betreiber.	Alle 3 Jahre . ⁴
Brandmeldesysteme 	Systeme ohne Aufschaltung 1x pro Jahr . Systeme mit Aufschaltung je Quartal eine Inspektion, Instandhaltung 1x pro Jahr .	Meldesysteme in Sonderbauten alle 3 Jahre . ⁴
Rauchwarnmelder 	Mindestens 1x pro Jahr (gemäß Landesbauordnungen). ²	-
Fluchtwegbeleuchtung 	Batterie-Einzelleuchten 1x pro Jahr . Zentrale gesteuerte Anlagen gemäß Vorgaben und Zusatzkontrollen des Betreibers. ²	Zentral gesteuerte Anlagen alle 3 Jahre . ^{2 4}
Brandschutztüren und -tore/Feststellanlagen 	Mindestens 1x pro Jahr . ² Monatliche Zusatzkontrollen der Feststellanlagen durch Betreiber erforderlich.	Erstabnahme von Feststellanlagen nach Neuinstallation.
Feuerlöscher 	Mindestens alle 2 Jahre . ²	-
Löschwasserversorgung 	Mindestens 1x pro Jahr . ² (Ausnahme: Trockenleitungen alle 2 Jahre)	Alle 3 Jahre . ⁴ Zusätzliche Abnahme durch Sachverständigen gemäß Landesbauamt.
Brandschutzklappen 	Mindestens 1x pro Halbjahr . (ggf. Umstellung bei zwei aufeinanderfolgenden Wartungen ohne Mängel auf 1x pro Jahr)	Alle 3 Jahre . ⁴

¹Wartung durch qualifizierte Fachfirma.

²Unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

³In der Regel bei Inbetriebnahme und wesentlichen Änderungen sowie stets durch baurechtlich anerkannten Sachverständigen.

⁴Abweichende Vorgaben der PrüfVO des jeweiligen Bundeslandes beachten.

Wir bieten Ihnen umfassenden Brandschutz für Ihre Sicherheit.

Weitere Informationen zur CWS Fire Safety GmbH und Ihren persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie unter: [cws.com/firesafety](https://www.cws.com/firesafety)